Bouwlocatie : *Verbouw vakantie woningen Ballumerweg te Nes Ameland.*



Voorgevel
Nieuw plan
Schaal 1 : 100
Westgevel



Rechterzijgevel
Nieuw plan
Schaal 1 : 100
Zuidgevel



Achtergevel
Nieuw plan
Schaal 1 : 100
Oostgevel



Linkerzijgevel
Nieuw plan
Schaal 1 : 100
Noordgevel



Begane grond
Nieuw plan
Schaal 1 : 100



Doorsnede A-A
Nieuw plan
Schaal 1 : 100



Doorsnede B-B
Nieuw plan
Schaal 1 : 100

Gevelsteen : Oude damme geel

Gevelbekleding topgevels : Cape cod

Dakbedekking : Dakpannen sneldekker hollands rood



Situatie
Nieuwplan
Schaal 1 : 500



Funderingsdetail volgens opgave constructeur / leverancier

Symbool:	Verklaring:	Oppervlakte:
	Oppervlak begane grond:	
0.1	Hal	5,55 m2
0.2	Slaapkamer	10,22 m2
0.3	Badkamer	3,38 m2
0.4	Slaapkamer	10,22 m2
0.5	Badkamer	3,38 m2
0.6	Woonkamer/ Keuken	32,74 m2
0.7	Toilet	1,20 m2
0.8	Technische ruimte	1,05 m2

Schuur:

Symbool:	Verklaring:	Oppervlakte:
	Oppervlak begane grond:	
0.1	Verkeersruimte	5,55 m2
0.2	Verblijfsruimte	10,22 m2
0.3	Badruimte	3,38 m2
0.4	Verblijfsruimte	10,22 m2
0.5	Badruimte	3,38 m2
0.6	Verblijfsruimte	32,74 m2
0.7	Toiletruimte	1,20 m2
0.8	Bergruimte	1,05 m2

Materiaal en kleurgebruik

Onderdeel	*Materiaal*	*Kleur*
Gevels	Steen	Geel oude damme
Plint gebouw	Steen	donker oude damme
Gevelbekleding	Hout	zwart
Borstweringen	-	-
Voegwerk	Specie	Licht grijs
Kozijnen	Kunststof	Wit ral: 9010
Ramen	Kunststof	Wit ral: 9010
Deuren	Kunststof	Wit ral: 9010
Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	Kunststof	Wit
Dakbedekking	Dakpannen	Natuur rood

Symbool:	Verklaring: Oppervlakte:
	Gevelsteen metselwerk 100 mm.
	Kalkzandsteen $_{\lambda\ 100/180}$ 100 mm.
	Rockwool isolatie 85 mm
	HSB wanden

Veiligheidsvoorschriften

Fundering, gewapend beton, staal-, steen- en houtconstructies en systeemvloeren, alsmede de eventuele verankeringen uitvoeren overeenkomstig gegevens constructeur,resp. fabrikant

- Vloer : 3,5 m2 K/W
- Wand : 4,5 m2 K/W
- Dak : 6,0 m2 K/W

M.K. **Meterkast** (hoofdschakelaar nuon)

b.m. **Brandmelder volgens Nen 2555**

Betreffende project:

behoort bij:	Bouwontwerp Ameland
in opdracht van:	M. Pijpers Kardinaal de Jongweg 22 9163 JA Nes Ameland tel: 06-51071566 mpijpers@hanos.nl
Project:	Verbouwplan
Onderdeel:	Bestektekening
Schaal:	1 : 100
Formaat:	A 1
Datum:	01-06-2020 10-08-2020
Blad nr:	L.03

Let op! maatvoering in het werk controleren

BOUWONTWERP AMELAND
-Tekenwerken -Vloersystemen -Houthandel -Bouwmaterialen
P. Oud Achterdijken 24 9163 JV Nes Ameland 06-50447823
www.bouwontwerpameland.nl info@bouwontwerpameland.nl

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch aan derden worden verstrekt, of ter inzage worden gelegd. @ auteursrecht voorbehouden.

Opdrachten worden aanvaard volgens de DNR 2011

ALGEMENE BOUWBESLUIT ONDERDELEN

Er wordt gebouwd overeenkomstig het heden geldende bouwbesluit.

VRIJE DOORGANG:
Een toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van tenminsten 0,85 m, en een hoogte van ten minste 2,30 m. Dit geldt uitsluitend voor een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte. Een verkeersroute die begint bij een toegang heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste: 2,31 m bij een woonfunctie en 2,30 bij overige functies. De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert.

BEREIKBAARHEID:
Het is bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnengegaan en verlaten. De hoogte verschillen tussen vloeren is niet groter dan 0,02 m. Een drempel in de vloer mag geen hoogteverschil groter hebben dan 0,02 m.

LUCHTVERVERSING:
Zie ventilatieberekening LUIK

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN:
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder zijn dan 0,1 m . Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor: A. ventilatiedoeleinden. Een ventilatie opening die de uitmonding is van een voorziening voor de afvoer van afvalwaterers fecaliën. Een constructie die de scheidingsvormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte , met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, heeft volgens NEN 2690 bepaalde luchtdoorvoer van ten hoogte 20. 10-6 m3 (m/s). Alternatief : kruipruimte ventileren d.m.v. muisdichte rooster.

VLOERAFSCHEIDINGEN:
Een vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m. hoger ligt dan een aansluitende vloer. Deze afscheiding heeft een hoogte van min. 1 m. t.o.v . de betreedbare aansluitende vloer. Alle aangegeven vloerafscheidingen staan recht boven de vloer of liggen er, horizontaal gemeten 0,05 m. vandaan. De vloerafscheidingen hebben tot een hoogte van 0,7 m . boven de betreedbare vloer geen grotere dan 0,1 m. Alle balustraden uitgevoerd met spijlen hebben geen opstapmogelijkheid tussen 0,2 en 0,7m. De spijlen hebben een onderlinge afstand niet groter dan 0,1 m.

WERING VAN VOCHT VAN BINNEN:
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaalde volgens NEN 2778, waterdicht. Toiletruimten en badruimten worden tot tenminste 1200 mm en 2100 mm hoog betegeld met volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2 .s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg / (m2.s 1/2).

ELEKTRA: volgens NEN 1010
GASVOORZIENING: volgens NEN 1078, NPR 3378
DRINKWATERINSTALLATIE: volgens NEN 1006
WARMWATER VOORZIENING volgens NEN 1006
HANG- EN SLUITWERK: volgens NEN 5087 en NEN 5096

MATEN EN BESTAANDE DETAILS IN HET WERK TE METEN EN TE CONTROLEREN.

Artikel 2.59 :
1. **Een afvoervoorziening voor rookgas is beveiligd, bepaald volgens Nen 6062**
2. **De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoor ziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in Nen 6063, van een ander bouwwerk is tenminsten 15 m.**

Artikel 2.67 Binnenoppervlak :
1. **Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 2.66**
2. **aangegeven brandklasse s2 belde bepaald volgens Nen-en 13501-1.**
3. **In afwijking van het eerste lid, geldt de eis aan de rookklasse uitsluitend bij een beschermde vluchtroute.**

Gebruiksfunctie : logiefunctie
Brandweerondheid en vluchten:
Woning = brandcompartimenten tevens subbrandcompartiment.
GO kleiner of gelijk aan 100 m2 geen eis brandweerondheid tegen bezwijken van de hoofddraagconstructie: Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer ,een trap of hellingbaan

Beide bepaald volgens NEN-EN -13501-1 indien
- a. **op he materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die , bepaald volgens NEN 6061grotier is dan 2 kW/m2, of**
- b. **op het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 graden celcius**
- c. **een afvoer voorziening voor rookgas is brandveilig volgens NEN 6062**

De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk, conform NEN 6063
De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin het gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 m. Rookmelder Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de betreft aan brandklasse A1
woning hebben een of meer rookmelders die voldoende aan de primaire inrichtingseisen als bedoelt in NEN 2555.

Inbraakwerendheid: geen eis

Geluid: Een installatie veroorzaakt in een op en aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogte 30 dB

Ventilatie: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een ventilatiecapaciteit van min 12 dm3/s per persoon.Ventilatiecapaciteit toilet min. 7 dm3/s, badruimte min 14 dm3/s en een verblijfsruimte met opstelplaats kooktoestel min 21 dm3/s. Spuivoorziening geen eis.

Daglichttoetreding: Geen dagllichteisen voor logiefunctie.

Energiezuinigheid: Uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toilet- of badruimte hebben volgens de NEN 10678 bepaalde warmteweerstand van tenminste respectievelijk 3,5 m2K/w (vloer) 6m2 k/w (Dak) en 4,5 m2.k/w (gevel) In afwijking hiervan hebben ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangscoefficient.